

**ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ В ПОМЕЩЕНИЯХ
МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГРУППА
ПРИСМОТРА И УХОДА ЗА ДЕТЬМИ
С. АНАСТАСЬЕВКА ХАБАРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
05.04.2024 г.**

НАИМЕНОВАНИЕ ПОМЕЩЕНИЯ	СПАЛЬНЯ	ИГРОВАЯ	ПРИЕМНАЯ (РАЗДЕВАЛЬНАЯ)	ТУАЛЕТНАЯ КОМНАТА	ВРЕМЯ
ВТОРАЯ МЛАДШАЯ ГРУППА	22°C	22°C	21°C	21°C	08:00
РАЗНОВОЗРАСТНАЯ ГРУППА	22°C	22°C	22°C	22°C	08:00
СРЕДНЯЯ ГРУППА	23°C	23°C	22°C	22°C	08:00
СТАРШАЯ ГРУППА	23°C	23°C	23°C	22°C	08:00
ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА	22°C	21°C	22°C	21°C	08:00
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЗАЛ	23°C				08:00

В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» температура воздуха

ТЕМПЕРАТУРНЫЕ НОРМЫ	t °(C) не ниже
ПРИЕМНАЯ	21 - 23
ИГРОВАЯ	21 - 23
СПАЛЬНЯ	19 - 20
ТУАЛЕТНАЯ КОМНАТА	19 - 20
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЗАЛ	19 - 20

