

«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Хабаровскому муниципальному району Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю  
подполковник внутренней службы

Р.В. Попов



2019 г.



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Хабаровск, ул. Союзная, 3А

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

ОНД и ПР по Хабаровскому району

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Хабаровск, ул. Целинная, 41Б,

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

### Предписание № 101/1/79

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

*Муниципальное казенное дошкольное учреждение группа пристра и ухода за детьми*

*с. Анастасьевка Хабаровского муниципального района, Хабаровского края*

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора Хабаровского района по пожарному надзору № 101 от 23.07.2019 г. года, ст. 6.1 Федерального

(наименование органа ГПН)

закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с «25» июля 2019 г. с 10 час. 00 мин. до «15» августа 2019 г. 11 час. 00 мин. проведена внеплановая проверка государственным инспектором Хабаровского района по пожарному надзору капитаном внутренней службы Смышляевым Константином Викторовичем Муниципального казенного дошкольного учреждения группа пристра и ухода за детьми с. Анастасьевка Хабаровского муниципального района, Хабаровского края.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с и.о. заведующего МКДУ с. Анастасьевка Долгополовой Оксаной Алексеевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается)
1.	2.	3.	4.	5.
<p>В соответствии со ст. 6, 7, ФЗ №184 от 27.12.2002 «О техническом регулировании», в соответствии со ст. 1, 3, 4, 5, ФЗ от 22.07.08 №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», в соответствии Своды правил СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям утв. Приказом МЧС России от 24.04.2013 N 288 (ред. от 18.07.2013),</p>				

необходимо устранить нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки, устранение которых минимально необходимо для обеспечения пожарной безопасности:

1.	Полы в учреждении покрыты линолеумом с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2 (сертификат на линолеум не предоставлен).	ч.7 ст.134 ФЗ-123 В спальнях и палатных помещениях, а также в помещениях зданий дошкольных образовательных организаций подкласса Ф1.1 не допускается применять декоративно-отделочные материалы и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2 (Г1В2Д2Т2РП1).	01.06.2020г.	
2.	Помещение пищеблока (согласно технического паспорта помещения №42), не выделено противопожарной перегородкой 1-го типа.	СП 4.13130.2013 п. 5.2.6 Предусматриваемые в составе объектов классов Ф1.1 и Ф1.2 пищеблока, а также части зданий, группы помещений, либо отдельные помещения производственного, складского и технического назначения (прачечные, гладильные, мастерские, кладовые, электрощитовые и т.д.), за исключением помещений категорий В4 и Д, следует выделять противопожарными стенами не ниже 2-го типа (перегородками 1-го типа) и перекрытиями не ниже 3-го типа (в зданиях I степени огнестойкости - перекрытиями 2-го типа).	01.06.2020г.	
3.	Полы в учреждении покрыты линолеумом с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2 (сертификат на линолеум не предоставлен).	с ч.7 ст.134 ФЗ-123 В спальнях и палатных помещениях, а также в помещениях зданий дошкольных образовательных организаций подкласса Ф1.1 не допускается применять декоративно-отделочные материалы и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2 (Г1В2Д2Т2РП1).	01.06.2020г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Гос. инспектор Хабаровского района

по пожарному надзору К.В. Смышляев

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«15» августа 2019 г.

Предписание для исполнения получил:

О.В. Поф  
(подпись)

«15» 08 2019 г.



О.В. Поф  
(должность, фамилия, инициалы)  
Пономасов, О.А.