



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Хабаровск, ул. Союзная, 3А

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

ОНПР по Хабаровскому району

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Хабаровск, ул. Целинная, 41Б,

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 82/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальному казенному дошкольному учреждению группе присмотра и ухода за детьми с. Анастасьевка Хабаровского муниципального района Хабаровского края

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Хабаровского муниципального района по пожарному надзору Попова К.В. от 29.06.2020 г. №82, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч.00 мин. «30» июня 2020 г. по 10 ч. 20 мин. «15» июля 2020 г. проведена внеплановая выездная проверка государственным инспектором Хабаровского муниципального района по пожарному надзору капитаном внутренней службы Савран Натальей Валерьевной

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

Муниципальное казенное дошкольное учреждение группа присмотра и ухода за детьми с. Анастасьевка Хабаровского муниципального района Хабаровского края

Юридический адрес: 680524, Хабаровский край, Хабаровский район, с. Анастасьевка, ул. Интернациональная, ДОС 2

Фактический адрес: 680524, Хабаровский край, Хабаровский район, с. Анастасьевка, ул. Интернациональная, ДОС 1; 680524, Хабаровский край, Хабаровский район, с. Анастасьевка, ул. Интернациональная, ДОС 2

совместно с заведующей Канунниковой Татьяной Евгеньевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предп исания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5

В соответствии со ст. 6,7, ФЗ №184 от 27.12.2002 «О техническом регулировании», в соответствии со ст. 1,3,4,5 ФЗ от 22.07.08 №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Своды правил СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям утв. Приказом МЧС России от 24.04.2013 N 288 (ред. от 18.07.2013), необходимо устранить нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки, устранение которых минимально необходимо для обеспечения пожарной безопасности:

1.	<u>ДОС 1. Полы в учреждении покрыты линолеумом с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2 (сертификат на линолеум не предъявлен).</u>	ч.7 ст. 134 ФЗ-123	01.07.2021 г.	
2.	<u>ДОС 2. Полы в учреждении покрыты линолеумом с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2 (сертификат на линолеум не предъявлен).</u>	ч.7 ст. 134 ФЗ-123	01.07.2021г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Хабаровского района
по пожарному надзору Н.В. Савран
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)



«15» июля 2020 г.

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:

Н.В. Савран

(подпись)

*Заведующий
Савран Н.В. Е*

(должность, фамилия, инициалы)

«15» июля 2020 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575821

Владелец Канунникова Татьяна Евгеньевна

Действителен с 26.03.2022 по 26.03.2023